

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS közbeszerzési eljárásban a 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 56. § alapján

Ajánlatkérő: Makó Város Önkormányzata

Közbeszerzési eljárás tárgya: „A makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése és a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja”

Közbeszerzési eljárásrend és közbeszerzés típusa: Kbt. Második Rész szerinti, uniós értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljárás (Kbt. 81. § (1) bekezdés)

I. Kiegészítő tájékoztatás:

Kérdés és észrevétel	Ajánlatkérő által adott válasz, kiegészítő tájékoztatás
1. A makói József Attila Városi Könyvtár építés kiadott Építészeti tervdokumentációja feltehetően nem teljes, a tervek számozása alapján hiányzik az E-09 – E-18, E-20 tervlap. Kérem pótlását, ill. tervjegyzék megküldését.	A makói József Attila Városi Könyvtár építéséhez tartozó E-09 – E-18, E-20 tervlapokat Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthetők lesznek.
2. A makói József Attila Városi Könyvtár építés építészeti és statikai munkák árazatlan költségvetési kiírás (Építészeti és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav.xls) munkanem összesítője az 'Árnyékolók beépítése' munkanemét nem tartalmazza, kérem javított kiírás megküldését.	Az <i>Építészeti és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav.xls</i> fájl tartalmazza az 'Árnyékolók beépítése' munkanemet. (Hivatkozás javításra került az „Építészeti és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav” fájlban) Annak összegzését külön soron szerepeltetjük a fájl „összesítő” fülén. A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.
3. A makói József Attila Városi Könyvtár építés építészeti és statikai munkák árazatlan költségvetési kiírás (Építészeti és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav.xls) 'Irtás, föld- és sziklamunka' munkanem 1. tétele a Meglévő épület bontása. Kérem pontosítását.	Az Ajánlattételi felhívás tartalmazza, hogy az ajánlatnak nem kell tartalmaznia a meglévő könyvtáráépület bontását: <i>„Makó, Deák Ferenc u. 2. (hrsz: 7617/2) alatti telken jelenleg üresen álló, alapincézetlen, földszintes, vasbeton vázas épület bontására Makó Város Önkormányzata érvényes közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen építési beruházásnak nem része a régi épület bontása, a kivitelezés megkezdésekor üres, kerítéssel határolt terület áll a kivitelező rendelkezésére.”</i> A nyertes vállalkozó tehát üres munkaterületet vesz át. A fentiek alapján a javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve

	<p>letölthető lesz. Építészeti és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav” fájl Irtás, föld- és sziklamunka 1 tételében szürke háttérszínnel , „0”Ft szerepel, mennyiség is „0”, szürke háttérszínnel.</p>
<p>4. A makói József Attila Városi Könyvtár építés Statikai terve és építészeti és statikai munkák árazatlan költségvetési kiírása (Építészeti és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav.xls) 'Ácsmunka' munkanem 3. tétele a „RRfa rétegelt-ragasztott tetőszerkezeti elemek elhelyezése méretre vágva, GL24h minőségben, külön tételben kiírt acél szerelvényekkel, íves kivitelben, daruzással, felületvédelemmel”. A RRT konzignáció (E-26 tervlap) GL28 (MSZ EN 338:2003) anyagminőséget ír elő. Kérem az anyagminőség pontosítását.</p>	<p>A ragasztott fatartók megkívánt anyagminősége: GL24h.</p>
<p>5. Makói József Attila Városi Könyvtár és környezetének rehabilitációjához kapcsolódó ivóvíz rekonstrukció kiviteli tervéhez tartozó árazatlan költségvetési kiírás a dokumentációban nem szerepel. Kérem pótlását.</p>	<p>A makói József Attila Városi Könyvtár és környéke rehabilitációjának Árazatlan költségvetési kiírás főösszesítője egybeszerkesztve az alábbi fájlnevvvel készült: „Főösszesítő árazatlan épület és külső 2017_01_23.xls” fájl. Ez és az Árazatlan költségvetési kiírás főösszesítő_környezet. xls fájl főösszesítő füle Közlekedésepítés és közműépítés, valamint KÖVIMET Kft. sor tartalmazza Kövimet Kft. által tervezett tevékenységeket. Ennek része az Ajánlattételi felhívás és a műszaki leírás szerint is a környezetének rehabilitációjához kapcsolódó ivóvíz rekonstrukció. Az ivóvíz rekonstrukció kiviteli tervéhez tartozó javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>
<p>6. A Piac előtti emlékkutak szerkezetépítési munkáinak (POND Kft.) Statikai műszaki leírását (Piac, bejárati emlékkutak vasbeton szerkezeteihez (Makói József Attila Városi Könyvtár környéke rehabilitációja) a dokumentáció tartalmazza, azonban a kapcsolódó tervek, ill. árazatlan költségvetési kiírás a dokumentációban nem szerepel. Kérem pótlását.</p>	<p>A dokumentáció tartalmazza a Piac, bejárati emlékkutak vasbeton szerkezeteihez (Makói József Attila Városi Könyvtár környéke rehabilitációja) műszaki leírását. A kapcsolódó tervek és az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. „Főösszesítő részletesbe be van írva a fájl neve. „Kv statika kutak 2016_08_02 árazatlan”</p>
<p>7. A kiadott dokumentáció a „makói József Attila Városi Könyvtár környéke rehabilitációjának” Árazatlan Költségvetési Kiírás Főösszesítőjét tartalmazza, azonban a</p>	<p>A „makói József Attila Városi Könyvtár és környéke rehabilitációjának” árazatlan Költségvetési kiírás főösszesítőjét tartalmazó fájl egybeszerkesztve az alábbi fájlnevvvel:</p>

<p>„Könyvtár új épületének kivitelezése” munkái árazatlan Főösszesítője, ill. a teljes beruházási Főösszesítő nem került kiadásra. Kérem pótlását.</p>	<p>„Főösszesítő árazatlan épület és külső 2017_01_23.xls”, melyet Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fog bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>
<p>8. A Könyvtár higiénias felszerelése (piperék) megjelenik</p> <p>a) az építész költségvetés Rehabilitációs munkarészeiben,</p> <p>b) az épületgépészeti költségvetésben,</p> <p>c) a Konyhatechnológiai berendezések költségvetés Higiénés felszerelés munkalapján, valamint</p> <p>d) a 2_Bt-Típus bútorok tervben is, más-más mennyiséggel. Kérjük felülvizsgálni ezen felszereléseket, és megszüntetni a dokumentáció ellentmondását, javítani a költségvetési kiírásokat, amennyiben szükséges.</p>	<p>a, Az „építészet és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav.xls” költségvetés Rehabilitációs munkarész munkafüzeti lapon szereplő 1-14. tételeket „0,-Ft-tal” kérjük szerepeltetni, mivel a munkafüzeti lap tételei szerepelnek a tételek szövegezésében megjelölt helyeken. A 9. tétel – bár a szövegezés nem tartalmazza- szintén szerepel az épületgépészeti költségvetésben.</p> <p>c, A konyhatechnológiában kiírt higiénias felszereléseket a „konyhatechnológiai berendezések_1124-arazatlan.xls” fájl, Higiénés felszerelés munkafüzeti lapon kérjük árazni.</p> <p>d, A költségvetésben szereplő mennyiségek a helyesek.</p>
<p>9. Az előző kérdéshez kapcsolódóan, jól gondoljuk-e, hogy az építész költségvetés Rehabilitációs munkarészeiben azok a tételeket, melyek az épületgépészeti költségvetésben, vagy az elektromos munkáknál, vagy a belsőépítészet berendezéseknél is szerepelnek (1-8, 10-14. tétel), üresen, árazatlanul kell hagyni az építész költségvetésben?</p>	<p>lásd. 8.a. pontban foglalt válasz</p> <p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>
<p>10. Az ajánlati dokumentáció költségvetései között szerepel egy „Árazatlan költségvetési kiírás főösszesítő” nevű táblázat, ami nem tartalmazza az új könyvtár építési költségeinek összesítő sorait (Építészet-Statika, Gépezet, Konyhatechnológia, Villamos, Könyvtár udvar) csak a környék rehabilitációját. Kérjük rendelkezésünkre bocsátani egy olyan főösszesítőt, amelyik a teljes közbeszerzés tárgyát lefedi, mely tartalmazza az összes főbb munkacsoportot, amelyben az összes, 33 db költségvetés (excel táblázat) szerepel költségsorként, valamint tartalmazza a tartalékkeret összegét is. Máskülönb az ajánlattevők saját maguknak kell előállítani egy minden munkarészt tartalmazó főösszesítőt, de ezzel sérülhet az ajánlatok összehasonlíthatóságának alapelve.</p>	<p>A költségvetések főösszesítője egybeszerkesztve az alábbi fájl névvel készült. „Főösszesítő árazatlan épület és külső 2017_01_23.xls”</p> <p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>

<p>11. A dokumentáció tartalmaz egy Akadálymentességi munkarész - árazatlan költségvetési kiírás (rehab makó árazatlan) excel táblázatot, melynek egyes elemei megjelennek más költségvetésekben is, például az építész költségvetés Rehabilitációs munkarészében. Kérjük felülvizsgálni, hogy nincs-e duplikáció, illetve kérdés, hogy az Akadálymentességi költségvetési kiírás egyáltalán árazandó-e?</p>	<p>Lásd: 8. 9. pontokban foglalt válaszok.</p>
<p>12. Az „Árazatlan költségvetési kiírás főösszesítő” tartalmaz egy „Piac előtti emlékkutak szerkezetépítése POND Kft” költségoszt – ennek a tételes részleteit, kiírását nem találjuk a dokumentációban, kérjük rendelkezésünkre bocsájtani, pótlólag megküldeni.</p>	<p>A dokumentáció tartalmazza a Piac, bejárati emlékkutak vasbeton szerkezeteihez (Makói József Attila Városi Könyvtár környéke rehabilitációja) műszaki leírását. A kapcsolódó terveket és az árazatlan költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>
<p>13. A felolvasólapról (2.1. számú melléklet) nem derül ki, hogy az 1. részszerpont, az ajánlati ár tartalékkerettel növelt, vagy nélküli kell legyen. Kérjük tisztázni, illetve kiadni módosított felolvasólapot amennyiben szükséges</p>	<p>A felolvasólapon tisztázásra került az ajánlati ár.</p>
<p>14. Az ajánlati felhívás VI.3. További információk 13. pontja szerint „Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart”. Véleményünk szerint a közbeszerzés tárgyának összetettsége, a Könyvtár építéséhez és környékének rehabilitációjához kapcsolódó közlekedésépítés, közműépítés és kertépítészeti munkák jellege miatt a helyszín bemutatása, a jelenlegi, meglévő helyi adottságok megismertetése ajánlattevők számára egységesen igencsak indokolt. Úgy véljük, a helyszín Ajánlatkérő által szervezett, hivatalos bemutatása nagyban elősegíti az ajánlatok pontosságát, teljes-körűségét, minden körülmény figyelembe vételét, ami szerintünk T. Ajánlatkérő érdeke is. Kérjük a fentiek alapján felülvizsgálni az ajánlati felhívást vonatkozó kitételét, és – amennyiben mégis tartanak bejárást – tájékoztatást adni arról, hogy mikor lehet a helyszínt megtekinteni.</p>	<p>Ajánlatkérő nem kíván helyszíni bejárást tartani, ugyanis az építési beruházás helyszíne mindenki számára közvetlenül megközelíthető, ennél fogva megismerhető is.</p>

<p>15. Kiegészítő tájékoztatás kérés a Vállalkozás Szerződés tervezettel kapcsolatosan</p> <p>"2. Vállalkozói díj és annak megfizetése" című fejezet 8. pontjához kérjük a következő pontosítást elfogadni: A tartalékkeret alapján járó vállalkozási díjnak a végszámla helyett kérjük és javasoljuk az aktuális részszámlában történő elszámolását a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján.</p>	<p>Ajánlatkérő nem kíván módosítani a szerződéstervezet ezen pontján.</p>
<p>16. "2. Vállalkozói díj és annak megfizetése" című fejezet 20. pontjához kérjük a következő kiegészítést szíveskedjenek jóváhagyni: Nem áll fenn késedelmi kamat szankció a még el nem számolt előleg vonatkozásában vállalkozó részére amennyiben a szerződés megszűnésének napján azt vállalkozó megrendelőnek átutalással hiánytalanul visszafizeti.</p>	<p>Ajánlatkérő nem kíván módosítani a szerződéstervezet ezen pontján. Egyrészt miután nyertes ajánlattevőnek 10%-os teljesítésenként van lehetősége részszámla kiállítására, így a teljesítés alatt folyamatosan 5%-os többlettel rendelkezik. Mindamellet az előleg igénylése, vagy a teljes előleg megigénylése nem kötelező ajánlattevő számára.</p>
<p>17. "2. Vállalkozói díj és annak megfizetése" című fejezet 21. pontjának ii. alpontjához kérjük a következő észrevételt elfogadni: Kérjük szíveskedjenek a szerződés tervezet ezen ii. pontjának második mondatát összhangba hozni a 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésével.</p>	<p>Ajánlatkérő nem kíván módosítani a szerződéstervezet ezen pontján.</p>
<p>18. "3. Szerződési biztosítékok, szerződés megerősítése" című fejezet 12. pontjához kérjük szíveskedjenek a következő kiegészítést elfogadni: Mivel a „garancia kiadó (pénzintézet, biztosító, stb.)" felé szükséges az aláírt szerződés bemutatása, így Vállalkozó a teljesítési biztosítékot a szerződés aláírását követő 5 banki napon belül szolgáltatja.</p>	<p>Ajánlatkérő a javaslatot elfogadja és a szerződéstervezet ezen pontját módosította.</p>
<p>19. "5. Munkaterület átadás, munkavégzés" című fejezet 4. pontjához kérjük szíveskedjenek a következő kiegészítést elfogadni: Továbbá a könyvtár építési területe akkor megfelelő, ha a területen lévő - terepszint alatti és feletti - létesítmények bontása megtörtén, a terület építési törmelék mentes.</p>	<p>Ajánlatkérő nem kíván módosítani a szerződéstervezet ezen pontján.</p> <p>A közbeszerzési dokumentumok 5. kötete tartalmazza:</p> <p><i>„Makó, Deák Ferenc u. 2. (hrsz: 7617/2) alatti telken jelenleg üresen álló, alapincézetlen, földszintes, vasbeton vázas épület bontására Makó Város Önkormányzata érvényes közbeszerzési eljárást folytatott le. Jelen építési beruházásnak nem része a régi épület bontása, a kivitelezés megkezdésekor üres, kerítéssel határolt terület áll a kivitelező rendelkezésére.”</i></p>

<p>20. "5. Munkaterület átadás, munkavégzés" című fejezet 5. pontjához kérjük szíveskedjenek a következő kiegészítést elfogadni: Megrendelő az energia vételezési (csatlakozási) pontokat (áram, víz) az építési területen, vagy annak közvetlen közelében biztosítja Vállalkozó részére.</p>	<p>Ajánlatkérő nem kíván módosítani a szerződéstervezet ezen pontján. A szerződés szerinti munkavégzéshez szükséges ideiglenes villamos energia és víz vételezési pontok az építési terület közvetlen közelében rendelkezésre állnak. Az ideiglenes mérőhelyek kialakítása és a csatlakozás a közműre a Vállalkozó feladata és költsége.</p>
<p>21. "5. Munkaterület átadás, munkavégzés" című fejezet 11. pontjához kérjük szíveskedjenek a következő kiegészítést elfogadni: Megrendelő biztosítja, illetve közreműködik a „harmadik felek” érintett ingatlanjaira történő bejutást Vállalkozó részére állagfelvételi célból.</p>	<p>Az Ajánlatkérő az "5. Munkaterület átadás, munkavégzés" című fejezet 11. pontjához a következő kiegészítést fűzi hozzá: Megrendelő segítséget nyújt a „harmadik felek” érintett ingatlanjaira történő bejutást Vállalkozó részére állagfelvételi célból.</p>
<p>22. 5. Munkaterület átadás, munkavégzés" című fejezet 19. pontjához kérjük szíveskedjenek a következő kiegészítést elfogadni: Amennyiben ezen „speciális kötelezettségeket” az ajánlatkérési dokumentáció (kiviteli tervdokumentáció, költségvetés) és az ajánlatkérési dokumentáció részeként szolgáltatott engedélyek, műszaki leírások nem tartalmazzák, úgy Vállalkozó az e- körbe tartozóan esetlegesen felmerülő munkarészeket a pótmunka szabályai szerint végzi el.</p>	<p>Ajánlatkérő nem kíván módosítani a szerződéstervezet ezen pontján. A Vállalkozónak átalányáras ajánlatot kell adnia, a helyszín, a rendelkezésre álló tervdokumentáció és az engedélyek, hozzájárulások, előírások alapos ismeretében kell a költséget kalkulálnia.</p>
<p>23. "7. A szerződés teljesítésével kapcsolatos átadás-átvételi eljárás" című fejezethez a következő észrevételt tesszük: Kérjük szíveskedjenek a szerződés tervezet alábbi (7. fejezethez tartozó) 3. és 5. pontját pontosítani, összhangba hozni a 191/2009.(IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1)-(4) bekezdéseivel. Azaz a szóban forgó dokumentumokat, nyilatkozatokat, jótállási dokumentumokat, stb. a teljesítés igazolás alapján kiállított számla ellenértékének kézhezvételét követően adja át vállalkozó megrendelőnek.</p>	<p>Ajánlatkérő a javaslatot nem fogadja el. A hiba- és hiánymentes átadás-átvételi eljárásnak és az építési napló lezárásának feltétele a dokumentumok átadása.</p>
<p>24. "10. Egyéb rendelkezések," című fejezet 10.b pontjához kérjük szíveskedjenek jóváhagyni a következő kiegészítést: Amennyiben a szerződés hatályba lépésének napja meghaladja a szerződés aláírásától számított 60 napot, úgy vállalkozó jogosult a szerződés aláírásától számított 20. hónapot meghaladó teljesítési időszakra eső munkák után – megrendelővel előzetesen egyeztetve árkockázati fedezetet felszámolni az anyag és díjköltségre vetítve. Ennek mértéke 3,5%/év.</p>	<p>Ajánlatkérő nem fogadja el tájékoztatást kérő javaslatát, főként, mert Ajánlatkérő részére a <i>Makovecz Imre életművének gondozásáról szóló 2022/2015. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról szóló 1850/2016. (XII. 23.) Korm. határozat</i> hatályba lépésével került megítélésre a beszerzés megvalósítását biztosító támogatási összeg, ennél fogva a szerződés mindkettő fél aláírásával hatályba lép.</p>

<p>25. "10. Egyéb rendelkezések,, című fejezet 10.c pontjához kérjük szíveskedjenek jóváhagyni a következő kiegészítést: Megrendelő ebben az esetben is megtéríti Vállalkozó azon esetleges költségeit, melyek a szerződés aláírását követően (de még a szerződés hatályosulását megelőzően) Megrendelő utasítására elvégzett munkák, ügyintézésük következtében igazolhatóan merültek fel.</p>	<p>Ajánlatkérő nem fogadja el tájékoztatást kérő javaslatát, ugyanis a szerződés hatályba lépését megelőzően a szerződésből eredően nem keletkezhetnek jogok, sem kötelezettségek.</p>
<p>26. A Építészet és statika árazatlan költségvetés (Építészet és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav.xls) <i>Irtás, föld- és sziklamunka</i> fejezetének első tétele: <i>Meglévő épület bontása 6050 légm³</i>. Ez melyik épület és hol található a dokumentációban az erre vonatkozó bontási tervek? Az Ajánlati dokumentáció 5. kötet műszaki leírás (88. oldal) ezt írja: „<i>Makó, Deák Ferenc u. 2. (hrsz: 7617/2) alatti telken jelenleg üresen álló, alapincézetlen, földszintes, vasbeton vázas épület bontására Makó Város Önkormányzata érvényes közbeszerzési eljárást folytatott le. <u>Jelen építési beruházásnak nem része a régi épület bontása, a kivitelezés megkezdésekor üres, kerítéssel határolt terület áll a kivitelező rendelkezésére.</u></i>” Jól gondoljuk-e, hogy a szóban forgó, másik eljárás részeként elbontásra kerülő épület van kiírva jelen eljárás építészeti költségvetésében is? Kérjük tisztázni, illetve megszüntetni az ellentmondást (amennyiben van), illetve kérjük törölni a nem jelen eljáráshoz tartozó tételt.</p>	<p>A bontás nem része a feladatnak. lásd 3. pontban foglalt választ. Építészet és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav” fájl Irtás, föld- és sziklamunka 1 tételében szürke háttérszínnel, „0”Ft szerepel. a mennyiség szintén „0”-ként szerepel. Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>
<p>27. Előző kérdésünkhöz kapcsolódóan, jól gondoljuk-e, hogy a másik eljárás részeként elbontásra kerülő épület minden talajban lévő építményrésze (alaptestei, közművezetékei, stb.) is elbontásra kerülnek, valamint elkészül a helyszín tereprendezése is (pl. a régi alapgödörök betemetése), mielőtt jelen eljárás nyertese átveszi a munkaterületet?</p>	<p>Igen, jól gondolják.</p>
<p>28. Kérjük kiegészítő tájékoztatás keretében részletezni, hogy a Könyvtár Építészet és statika költségvetés kiírás Fém- és könnyű épületszerkezet munkalap 1. tétele, „<i>Épület-acélváz szerelése tömör szerelvényekből, konzignáció szerinti kivitelben, S235 JR G2 anyagminőségben</i>” 1,058 tonna pontosan hol készül, és melyik konzignáción/terven szerepel?</p>	<p>Makó, Könyvtár tervdokumentáció, S-02d, S-03a, S-03d, S-04 statikai tervdokumentáció tervlapjain szereplő tételek összessége. A javított teljes költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>

<p>29. A természetes kőburkolatra vonatkozóan kérnénk szíves tájékoztatásukat és megerősítésüket a tervezési koncepció alapján, hogy 8-10-es kiskockára gondolnak-e, illetve a szín tekintetében szürkés lila, vagy vöröses barna porfírra gondolnak?</p>	<p>Méret: 8-10 cm-es kiskockakő, a szín: szürkéslila</p>
<p>30. Az ivóvíz rekonstrukciós munkákra vonatkozóan nem találunk költségvetési kiírást a dokumentációban, holott tervek vannak róla. Kérjük szíveskedjenek ezt kiegészítésként megküldeni részünkre.</p>	<p>Lásd az 5. pontban adott választ.</p>
<p>31. Az ideiglenes forgalomtechnika mappában található „Közútkezelői Hozzájárulás” „II. Forgalmi előírás” utáni szakaszában említik, hogy:</p>	<p>A „jogosult” személye, aki az útszakasz kezelőjétől a hozzájárulást megkapja, ebben az esetben a T. Kivitelező. Az Építető a Kivitelezővel kötött megállapodásban a bontási feladatokat is áthárítja. Ennek költségét a Magyar Közút Nzrt-vel egyeztetve kell meghatározni előzetes írásbeli megkeresés alapján.</p>
<p>Építés alatti forgalomszabályozás előírása A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapján a szükséges ideiglenes forgalmkorlátozást térítés ellenében társaságunk biztosítja. Erre vonatkozóan a Jogosultnak Megyei Igazgatóságunkkal szerződést kell kötnie. Ennek hiányában ideiglenes forgalmkorlátozás nem vezethető be! Ami alapján az ideiglenes forgalmkorlátozás a „Jogosult” (jelen esetben az építető, Ajánlatkérő) kompetenciája. Erre vonatkozóan az ajánlatok egységes elbírálhatósága érdekében célszerűnek tartanánk, ha T. Ajánlatkérő megadna keretösszeget a Közútkezelő erre vonatkozó árajánlata alapján, hogy mit szerepeltessenek az ajánlatadók az árajánlatban.</p>	<p>A javított teljes költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>
<p>32. Az „Árazatlan költségvetés Útépítés és Csapadékvíz” megnevezésű költségvetési kiírás 2. „Közműbekötések” megnevezésű munkafüzet lapja üres, nem tartalmaz semmit. Az első munkafüzet lapon szereplő költségvetési összesítő 4. során viszont szerepel, itt szerepeltetni kellene ennek a hiányzó költségvetési résznek a végösszegét. Kérjük a nevezett költségvetési kiírás hiányzó részét szíveskedjenek pótolni.</p>	<p>Igen, a Semmelrock Appia Antica típust részesítjük előnyben.</p>
<p>33. A burkolatépítési munkáknál a tervdokumentáció Semmelrock Appia Antica antikolt térkő burkolat típust nevez meg igény szintként. Előzetes, Makó város területén létesült kivitelezési munkáknál több helyen Semmelrock Ökogrren térkő burkolat valósult meg. Ennek ellenére mégis az Appia Antica típust részesítik előnyben jelen eljárásban?</p>	

<p>34. Meglévő szennyvíz vezeték szerepel a közmű genplán terveken, de az ajánlati dokumentáció nem tartalmaz se terveket, se költségvetést a szennyvíz vezetékkel kapcsolatosan. Kérdésünk, hogy ezek szerint az érintett tervezési területen a meglévő szennyvíz hálózat alkalmas az új könyvtáráépület fogadásra, és jól gondoljuk, hogy nincs szükség szennyvíz-vezeték rekonstrukcióra, bővítésre, stb. jelen eljárásban?</p>	<p>Szennyvízrekonstrukció nem része ezen beruházásnak. A beruházás az ivó- és diszkrétak, valamint a könyvtáráépület bekötésben érinti a szennyvízvezetékét. A fedlapok szintre helyezése a feladat ebben a munkarészben.</p>
<p>35. A közlekedésépítés műszaki leírásának 20. oldalán szerepel, hogy az „Alföldvíz Zrt. nyilatkozatának megfelelően az alábbiakat be kell tartani: (...) A burkolatba eső szennyvíz-csatorna állapotát, a tervezési szakaszban kamerás vizsgálattal kell felmérni. Amennyiben nem megfelelő az állapota, azt ki kell váltani, vagy béleléses rekonstrukció alá kell vetni. Ennek műszaki megoldását az illetékes mérnökségen egyeztetni szükséges.” Ezek a műszaki feladatok, előírások nem jelennek meg az ajánlati dokumentációban (tervek, költségvetések). Amennyiben ezek a munkák mégis részei az eljárásnak, kérjük kiegészíteni a dokumentációt a vonatkozó tervekkel, költségvetési kiírásokkal.</p>	<p>Szennyvízrekonstrukció nem része ezen beruházásnak. A beruházás az ivó- és diszkrétak, valamint a könyvtáráépület bekötésben érinti a szennyvízvezetékét. A fedlapok szintre helyezése a feladat ebben a munkarészben.</p>
<p>36. Kérjük szíveskedjenek megadni az új könyvtár épület esetében a szolgáltatásra kerülő munkaterület méretét, kiterjedését. Önmagában a „telekhatár” szaggatott vonallal határolt terület építési-felvonulási területként nem elegendő (E-01 jelű Kitűzési terv), hiszen az gyakorlatilag egybe esik az épület kontúrjával. Amennyiben csak ez a terület minősül építési területnek, úgy kérjük adják meg, hogy a közterületen hol lehet kialakítani (igénybe venni) felvonulási és depónia területet, illetve kérjük, hogy ezen esetben adják meg a közterület foglalási díj mértékét is amennyiben az önkormányzat költséget számít(ana) fel a közterület használatáért. Amennyiben tehát az előbbiekkal összefüggésben közterületet kell igénybe venni költségtérítés ellenében, úgy kérjük a „Felvonulási létesítmények” munkanemet ezzel a tétellel kiegészíteni szíveskedjenek.</p>	<p>A kiírásban és tervlapokon (pl. É-00) szerepel, hogy a könyvtár környezete is része ezen beruházásnak, tehát a kérdés nem értelmezhető. A könyvtár melletti Coop áruház árufeltöltésének lehetőségét, valamint a lakóknak az ingatlanjaik megközelítését is biztosítani kell.</p>

37. Az új könyvtár épület „Építészet és statika költségvetés kiírás” **Felvonulási létesítmények** munkanemét – az esélyegyenlőség biztosítása érdekében - kérjük pontosítani, kiegészíteni az alábbiak szerint:

1/ a 6. sz. tétel (Mobil WC-k) darabszámát kérjük 1-ről 4 db-ra módosítani, a bérlet időt pedig 10 hónapról 18 hónapra növelni.

2/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” Ideiglenes elektromos elosztó vezetékhalózat kiépítése és bontása 150 fm.

3/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 12-005-9.1 Ideiglenes Világítás térvilágító lámpatesttel 6 db

4/ Kérjük a 7. sz. tétel (raktár konténer) esetében az 1 db-ot 5 db-ra módosítani, a bérlet időt pedig 10 hónapról 18 hónapra korrigálni.

5/ Kérjük a 8. sz. tétel (iroda konténer) esetében az 1 db-ot 4 db-ra módosítani, a bérlet időt pedig 10 hónapról 18 hónapra korrigálni.

6/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: 12-002-1.1 Közúti híd gyalogos forgalomra 18 m²

7/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” Forgalom technológiai terv elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése 1 klt.

8/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” Forgalom technika kialakítása (megfelelő táblák kihelyezése ~14 db, útburkolati jelek felfestése ~ 100m²) 1 klt.

9/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” Építési helyszín környezetének állapotfelvétele (fénykép és/vagy video felvétel formájában)
1 klt.

10/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” 5 db Ideiglenes elektromos elosztó szekrény (pld.:Kalocsa tip.) 19 hónap

11/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” ideiglenes vízfogyasztás költsége 19 hónap

A költségvetés kijavításra kerül az alábbi tételek vonatkozásában:

1 / Mobil WC-k) darabszáma és hónap
Az „Építészet és statika árazatlan kv. 2016_08_10 jav költségvetés, Felvonulási létesítmények 6. tételét „0”,-Ft egységárral került beállításra.. A kiegészítő tételek között szerepel a javított tétel.

5/Iroda konténer kivitelezési időtartamához igazítása, de 2 db elegendőnek ítélnék.

6/ 12-002-1.1 Közúti híd gyalogos forgalomra 18 m²

7/ „K” Forgalom technológiai terv elkészítése, szükséges engedélyek beszerzése 1 klt.

8/ „K” Forgalom technika kialakítása (megfelelő táblák kihelyezése ~ 4 db, útburkolati jelek felfestése ~ 10 m²) 1 klt.

14/ „K” Időarányos gépköltség (500 kg teherbírású ép. felvonó) 120 nap

A többi tétel esetében, vagy az adott költségvetési tételnél kell figyelembe venni a költséget (pl. daruzás, víz és energia ktsg.) vagy pedig a rezsiradíjban. Külön nem kívánjuk szerepeltetni a költségvetésben. Továbbá, az egyes Vállalkozók speciális igényeik költségeit építsék be a vállalási árukba.

<p>12/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” ideiglenes áramfogyasztás költsége 19 hónap</p> <p>13/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” Időarányos gépköltség (20 tonna teherbírású autódaru) 500 műó</p> <p>14/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” Időarányos gépköltség (500 kg teherbírású ép. felvonó) 120 nap</p> <p>15/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, kérjük új tétellel kiegészíteni a munkanemet: „K” Teljesítési, jótállási és előleg visszafizetési garancia, valamint épszer. biztosítás szolgáltatásának költsége 1 átalány ktg.</p> <p>16/ Hivatkozva a szerződés tervezet előírásaira, kérjük új tétellel kiegészíteni munkanemet: „K” Órkonténer telepítése, fenntartása 19 hónap</p>	
<p>38. A költségvetésből hiányoznak az alábbi, egyéb járulékos költségelemek: 1/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a költségvetést a rendeletekben, jogszabályokban előírt szolgáltatások fedezeteként: „K” Munkahelyi kockázatértékelési terv készítése projektre 1 db „K” Mentési terv (munkavédelem, környezetvédelem) készítése projektre 1 db „K” Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése 1 db 2/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a költségvetést rendeletekben, jogszabályokban előírt szolgáltatások fedezeteként: „K” Munka és tűzvédelmi dokumentált ellenőrzés, bejárás, dokumentált alkohol szondás méréssel (heti 1 alkalom) 80 hét 3/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a költségvetést rendeletekben, jogszabályokban előírt szolgáltatások fedezeteként: „K” Hulladék nyilvántartás vezetése 20 hónap 4/ Kérjük új tétellel kiegészíteni a költségvetést rendeletekben, jogszabályokban előírt szolgáltatások fedezeteként: „K” hulladék összesítő ténylep készítése 1 db</p>	<p>Ezen költségek a rezsiradíjban megtérülő költségek, külön nem kívánjuk szerepeltetni a költségvetésben.</p>
<p>39. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Felvonulási létesítmények” munkanem tartalmazza a vákuum kutas víztelenítés berendezéseit. A kv. kiírásból azonban kimaradt a következő tétel: <i>14-006-1.2 Talajvízszint-süllyesztés előkészítése, gyűjtő- vagy nyomócsőszerelés és - elbontás,</i></p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>

<p><i>karimás csövekből, víztelenítéshez, DN 150 160 fm. Kérjük, szíveskedjenek kiegészíteni a kv. kiírást a jelzett tétellel.</i></p>	
<p>40. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Felvonulási létesítmények” munkanem tartalmazza a vákuumkutas víztelenítés berendezéseit. A kv. kiírásból azonban kimaradt a következő tétel: <i>14-009-1 Vákuumkút helyének kiöntése habarccsal 1050 fm. Kérjük, szíveskedjenek kiegészíteni a kv. kiírást a jelzett tétellel.</i></p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>
<p>41. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírása nem tartalmaz „Dúcolás” munkanemet, illetve dúcolással kapcsolatos tétel kiírást. Az alapozási síkot -2,80 m-en határozta meg a tervező (S-1 jelű terv). A tartószerkezeti műszaki leírás szerint a felszíni talajréteg közepesen tömör, vastagsága -2,0 - -2,7m. A szakmai előírások szerint: <i>„...dúcolni kell a talajminőségtől függően, ha a leásás mélysége középtömörségű talaj esetén az 1,2 m értéket meghaladja.”</i> Előbbiek alapján kérjük, szíveskedjenek a tervezői költségvetést a szükséges dúcolási tétellel kiegészíteni. <i>Dúcolandó munkagödör felület: ~1.190 m2.</i></p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>
<p>42. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás Helyszíni beton és vasbeton munkanem 6. sz. tételénél a fi 20 mm átmérőjű betonacél helyes mennyisége a tervek alapján 3,694 to helyett 4,085 to. Kérjük a mennyiséget javítani szíveskedjenek az Ajánlatkérési (tervezői) költségvetés kiírásban.</p>	<p>Az S-03b jelű statikai terven szereplő fi20 mm átmérőjű betonacél tévesen került kiírásra fi40 mm-es átmérőjű betonacélként. Ezért az „Építészeti és statika árazatlan kv. 2016_08_10 jav költségvetés, Helyszíni beton és vasbeton munkanem 7. tételét „0”,-Ft-egyéggel rögzítettük. A fi 20 mm-es átmérőjű betonacél többletét pedig kiegészítő tételek között kérjük árazni. A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>

<p>43. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Bádогоzás” munkanem nem tartalmazza a csapadékvíz lefolyócső (lásd pld. Délkeleti homlokzati terven E-19 jelű terv) készítését az épület négy sarkán Ø150 mm acél védőcsőből. Szükséges mennyiség 4x 2,5 m =10 fm. Kérjük a tervezői költségvetést ezen tétellel kiegészíteni szíveskedjenek.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>
<p>44. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Felületképzés” munkanem nem tartalmazza a homlokzati terveken (pld.: E-19, 21,22 jelű tervek) feltüntetett vasbeton pillérek glettelési és mészfestéssel történő festési munkáinak tételeit. Kérjük szíveskedjenek a tervezői költségvetést ezen tételekkel kiegészíteni a szükséges mennyiségi paraméterek (m2) megadásával.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>
<p>45. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Felületképzés” munkanem nem tartalmazza a B-08_3 jelű terven (Tetőtéri álmennyezeti alaprajz) F7 és F7*-al jelölt hangszigetelt falak (emeleti gépészeti tér falai) glettelését és mészfestését. Kérjük szíveskedjenek a tervezői költségvetést ezen tételekkel kiegészíteni a szükséges mennyiségi paraméterek (m2) megadásával.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>
<p>46. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Szárazépítés” munkanem nem tartalmazza a B-08_3 jelű terven (Tetőtéri álmennyezeti alaprajz) R17 jelű rétegrendben megadott 2 réteg, 3 - 3 cm vtg. OSB lap beépítését. Kérjük szíveskedjenek a tervezői költségvetést ezen tételekkel kiegészíteni a szükséges mennyiségi paraméterek (m2) megadásával.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>
<p>47. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Szárazépítés” munkanem nem tartalmazza a B-08_1 jelű Földszinti álmennyezet terven jelölt (általában 600x600 mm méretű) revíziós nyílások beépítést/kialakítását. Kérjük szíveskedjenek a tervezői költségvetést ezen tételekkel kiegészíteni a szükséges mennyiségi paraméterek (db) megadásával.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>

<p>48. A könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Szigetelés” munkanem nem tartalmazza a padló és födémek rétegrendjébe betervezett „1 rtg. 0,1 mm-es vtg. PE fólia technológiai szigetelés” beépítését. Lásd pl.: R3/2, R3/3, R5/1, R4, R5/3 jelű rétegrendeket az E-08 jelű terven. Kérjük szíveskedjenek a tervezői költségvetést ezen tételekkel kiegészíteni a szükséges mennyiségi paraméterek (m²) megadásával.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. Az „Építészeti és statika árazatlan kv. 2016_08_10 jav költségvetés, Helyszíni beton és vasbeton munkanem 22. tétele tartalmazza.</p>
<p>49. Az E-08 jelű terv Rk6 jelű rétegrendje az „Épület körüli általános térburkolat” rétegeit (összetevőit) határozza meg. Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a szolgáltatott tervezői költségvetés kiírásban hol találhatóak meg ezen rétegrend kivitelezésének tételei.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A környék rehabilitációs tervek tartalmazzák a könyvtár épületéhez csatlakozó térburkolási munkákat.</p>
<p>50. Kérjük szíveskedjenek megválaszolni, hogy a könyvtár épület tervezői költségvetés kiírás „Kőburkolat készítés” munkanem 1. és 2. sz. tételeiben foglalt munkák (térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vtg.-al és a beton burkolatalap készítése 6-30 cm vtg.-ban) a könyvtárépület mely részén találhatóak, melyik alaprajz, vagy metszet rajz ábrázolja ezeket a burkolati rétegeket.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. Az burkolat az 1. emeleti terasz burkolási munkára vonatkozik. A 2. tétel az emeleti terasz és fedett terasz lejtésképző betonmennységét tartalmazza.</p>
<p>51. Az építész alaprajzok alapján a kiviteli tervdokumentáció részeként készült több metszet is (A-tól L jelűig), ennek ellenére az ajánlati dokumentáció csupán egy metszetet tartalmaz (az A-A jelűt). Kérjük rendelkezésünkre bocsájtani a többi építész metszetet is, tekintve, hogy egyetlen metszetből ez az összetett épület nem értelmezhető, a költségvetés mennyiségei nem ellenőrizhetők, mérhetők stb.</p>	<p>A hiányzó metszeteket - E-9, E-18; E-20 - Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>
<p>52. Az ajánlati dokumentáció jelen formájában áttekinthetetlen. Hiányzik egy egységes, teljes körű terv- és iratjegyzék, amiből megállapítható lenne, hogy mi az ajánlati dokumentáció valós tartalma (minek kellene legyen). Az eddig általunk feltárt hiányosságok (mint pl. Piac előtti emlékkutak szerkezetépítése POND Kft költségvetés hiánya, az ivóvíz rekonstrukciós munkákra vonatkozó költségvetés hiánya, és az építész metszetek hiánya) arra enged következtetni, hogy a rendelkezésünkre bocsájtott dokumentáció hiányos, és az általunk eddig észlelteken túl is lehetnek még további</p>	<p>Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani a „Kv statika kutak 2016_08_02 árazatlan” költségvetési fájlt, amely az emlékkutak szerkezetépítési munkáit tartalmazza, továbbá a tartalomjegyzéket, teljeskörű terv- és iratjegyzék is.</p>

<p>hiányok. Mindezek alapján szükségesnek látjuk és kérjük rendelkezésünkre bocsájtani egy teljes körű terv- és iratjegyzéket az ajánlati dokumentáció tartalmáról, hogy összevethessük a kiadott (letölthető) dokumentációval.</p>	
<p>53. A makói József Attila Városi Könyvtár építés építészeti munkák E-32/3 tervlap szerinti csigalépcső és kapcsolódó szerkezetek munkáit az árazatlan költségvetési kiírás csak részben tartalmazza, a konszignációban szereplő fa elemek a kiírásban nem szerepelnek. Kérem a kiírás ellenőrzését, pontosítását.</p>	<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A kiegészítő tételek között kérjük árazni.</p>
<p>54. A „Hő- és meleg víz távvezetékek rekonstrukciója” projekt elem költségvetése, az építés előkészítő munkák körén belül tartalmaz két kérdéses tételt. Az „Ideiglenes meleg víz ellátás kiépítése és bontása”, valamint az „Ideiglenes vízellátás kiépítése gyorscsatlakozó szerelvényekkel” tételeket. A dokumentációban más erre utaló tervlap nem található. Ha a kivitelezés során szükséges fentiek kiépítése, úgy kérjük amennyiben ismert, adják meg a szolgáltató álláspontját e kérdésben.</p>	<p>A szolgáltató álláspontja szerint a kérdéses tételek vonatkozásában a megvalósítás során be kell vonni az ideiglenes közművek kiépítésébe. Ehhez írásbeli megkeresés szükséges. Az ideiglenes vízellátás kiépítése a kivitelező felvonulási munkáinak része, az az építés közbeni saját vízigényének biztosítására szolgál, mely miatt az organizációs terv része. A tervezéskor nem ismerhető a helye és a vízigény, ezért a kivitelező egyeztetni a helyi üzemeltetővel. Amennyiben egy kivitelező nem tart igényt vízvételi hely kiépítésére, nem szükséges erre ajánlati díjat adni.</p>
<p>55. A fent jelzett költségvetés nem tartalmazza az elbontott 1.650 m, jelenleg üzemelő csővezeték, bontást követő elhelyezését. A többi bontási tétel vonatkozásában szintén nélkülözi a kiírás a bontott anyag lerakójának megjelölését. Kérjük, adják meg az elhelyezés módját és helyét, valamint költségvetési besorolását. Az is egy megoldás, ha a pályázónak kell lerakót találni, vagy ha igényt tart rá a jelenlegi üzemeltető, viszont a költséghelye ebben az esetben is kérdésként merül fel.</p>	<p>A Vállalkozó feladata a bontott anyag elhelyezése. A költségvetésből kimaradt a bontott fűtési vezetékek lerakó(tároló)helyre történő elszállításának tétele. Kérjük új sor beszúrásával pótolja. MVH kód: 02-030-3277156, mennyiség: 16,25 to. Mivel a bontott anyag is a közmű tulajdonosáé, az elhelyezés, lerakás csak az ő tudtával és beleegyezésével történhet, ezért nyilván annak helyét és módját is a távvezeték tulajdonosa (üzemeltetője) adja meg. Elszállítása – megállapodás szerint – vagy a bontást végző vállalkozó, vagy az üzemeltető feladata lehet. A keletkező hulladékok elhelyezését minden ajánlattevőnek magának kell megoldani. A 45/2004 KM-KvVM sz. rendelet 11. §-a az építetöt terheli az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos dokumentumok kitöltésére. A mennyiségek a költségvetési kiírás megfelelő tételeiben megtalálhatók Környék rehab Kieg tételekben szerepel a</p>

	költség
56. A „Csapadékvíz elvezetés” árazatlan költségvetés szintén nem tartalmazza a bontott anyagra, kimaradó földre vonatkozó instrukciókat. A kérdésem az, hogyan költségeljük az elszállítás és lerakás díját.	A Vállalkozó feladata a bontott anyag elhelyezése. A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz. A 45/2004 KM-KvVM sz. rendelet 11. §-a az építetöt terheli az építési és bontási hulladékokkal kapcsolatos dokumentumok kitöltésére. A mennyiségek a költségvetési kiírás megfelelő tételeiben megtalálhatók
57. A „makói József Attila Városi Könyvtár környékének rehabilitációja (Makó, Deák Ferenc utca) automata öntözőrendszer” árazatlan költségvetése OPCIONÁLIS tételeket (nyomásfokozás) tartalmaz. Az összesítőbe a nyomásfokozás nélküli nettó összeget, vagy az opcionális tételekkel növelt nettó összeget kell szerepeltetni?	Kérjük a tételt beárazni, az opcionális tétellel növelt összeget kérjük szerepeltetni.
58. A makói József Attila Városi Könyvtár építés hangosítási rendszer szerelési munkáiról nincs műszaki leírás és terv, a hangszórók pontos elhelyezéséről sincs információ. Kérem pótlását.	Előirányzati költségként 2.000.000,- Ft-ot kérünk szerepeltetni. A javított költségvetést Ajánlatkérő rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.
59. Az E-8 jelű terven (A-A metszet) „F1” és „F2” jelű lábazati és homlokzati rétegrend meghatározásnál látható, hogy a tervező a homlokzati falazat kültér felőli oldalán úgynevezett „szélzáró vakolat” készítését írta elő 1 cm vtg.-ban. Ez a „szélzáró” vakolat nem szerepel a könyvtár épület „Vakolás és rabilolás” munkanem tételei között. Kérjük, hogy ezen tétellel (~480 m2 szélzáró vakolat) a tervezői költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek.	Kiegészítő tételek között kérjük árazni. A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.
60. A könyvtár épület E-02, -03, 04 jelű építész alaprajzain feltüntetett F1-től F7*-ig jelű falazati rétegrendeken mindenütt a felületképzés megoldásaként glettelés és mészfestés van meghatározva. Ugyanakkor a tervezői költségvetés kiírás „Felületképzés” munkaneme diszperziós festési munkát tartalmaz. Kérjük tisztázni, hogy a festési munkát diszperziós vagy mész festékekkel kell-e elvégezni és árazni? Amennyiben mészfestés is szükséges egyes felületeken úgy kérjük az ezzel kapcsolatos tételkiírással kiegészíteni - a szükséges mennyiségi paraméterek (m2) megadásával - a tervezői költségvetés kiírását.	Diszperziós festést kérjük figyelembe venni. Kiegészítő tételként szerepeltetjük a glettelést és festést. Diszperziós festés készül

<p>61. A könyvtár épület építész és statikai kiviteli tervei szerint lift építésére is sor kerül az épületben. A rendelkezésünkre bocsájtott ajánlatkérési(kiviteli) dokumentáció azonban nem tartalmaz semmilyen műszaki tartalmi megfogalmazást a felvonóval kapcsolatosan. A könyvtár épület építész és statikai tervezői kv. kiírása sem tartalmaz a felvonóval kapcsolatos tétel kiírást. Jól értelmezzük –e, hogy a felvonó gyártása, szállítása és szerelése nem része ezen tendernek? Amennyiben mégis része, akkor kérjük szolgáltatni a felvonóra vonatkozó műszaki dokumentációt és tervezői kv. kiírást.</p>	<p>Kiegészítő tételek között kérjük árazni. A lift műszaki dokumentációját, valamint a javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>
<p>62. A költségvetési kiírás és a tervek között mennyiségi és műszaki tartalmi eltérések vannak. A Könyvtár építész Szárazépítés kiírásban 477,47 m² két rétegű Blue Acoustic borítású álmennyezet szerepel, a rajzokon kb. 70-80 m²). Kérjük felülvizsgálni.</p>	<p>A költségvetésben kiírt mennyiség helyes.</p>
<p>63. A Könyvtár építész terveken szerepel CW vázszerkezetű álmennyezet, de a kiírásban ilyen jellegű nem szerepel. Kérjük kiegészíteni.</p>	<p>Nem szükséges CW profilrendszer alkalmazása. Elegendő CD/UD profilrendszer alkalmazása.</p>
<p>64. A Könyvtár tetőtérben OSB lap – 5 cm szig. – OSB lap – 12 cm szig. – 2 rtg. Blue Acoustic lap rétegrendű álmennyezet szerepel, a kiírásban csak a szigetelőanyag elhelyezés és a lapborítás szerepel. Az OSB lapokat kérjük kiegészítő tételként kiírni a költségvetésben.</p>	<p>Kiegészítő tételek között kérjük árazni. A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p>

<p>65. A Könyvtár építész költségvetésének tetőfedő munkarészből hiányoznak az alábbi tételek</p> <p>a. Egyedi íves fedés kialakítása főbejárat részen CUPA H12 Hajlatpala 40x13 v. 42x15 cm természetes pala - 149 m².</p> <p>b. Pikkelyesen rakott természetes palafedésnél élgerinc készítése. Bekötött szegélyként CUPA H12 Rechteck 35x25, 50x25, 40x20, 30x20 palákkal, Főbejárat rész élénél. - 24 m.</p> <p>c. Kiegészítő elemek elhelyezése. Napelemhez tartozó konzolok beépítése terméspala fedéshez, VM Zinc bádóg papucs. A tétel nem tartalmazza a konzolok árát. (előírányzott mennyiség) 108 db.</p> <p>d. Kiegészítő elemek elhelyezése. Villámhárító vezeték tartók beépítése terméspala fedéshez. A tétel nem tartalmazza a tartók árát.(előírányzott mennyiség) - 105 db.</p> <p>Kérjük kiegészíteni a költségvetést a fenti tételekkel.</p>	<p>Az „Építészeti és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav fájl Tetőfedés munkafüzeti lap 1. tétel egységárképzésénél kérjük árazni a tetőfedési kiegészítő tételeket.</p>
<p>66. A Könyvtár építész költségvetés Rehabilitációs munkarész fejezetében az alábbi tételekhez nem találunk a ITPP1, ITPU1 nevű konszignációt:</p> <p>16. Tétel: Taktilis vezetősáv vakok és gyengénlátók számára, ITPP1 18 m</p> <p>17. Tétel: Taktilis vezetősáv vakok és gyengénlátók számára, ITPU1 160 db</p> <p>Kérjük pótlólag megküldeni szíveskedjenek.</p>	<p>Az „Építészeti és statika árazatlan kv 2016_08_10 jav fájl Rehabilitációs munkarész 16 és 17. tételei tartalmazzák.</p>
<p>67. A Könyvtár építész költségvetés Rehabilitációs munkarész fejezetében a Tájékoztató táblák gyártása és elhelyezése munkarészhez nem találtunk konszignációt, terveket. Kérjük ennek a pótlását.</p>	<p>A konszignációk az akadálymentes tervfejezetben találhatóak.</p>
<p>68. A Könyvtár építész költségvetés Belsőépítészeti berendezések fejezetében lévő alábbi Mosdó pultok költsége tartalmazza a mosdópult szaniter -ét, avagy csak maga a mosdó pult értendő alatta?</p> <ul style="list-style-type: none">• Egyedi mosdó pult dekoritlemezzel (HPL) laminált 28 mm pultlappal gyártása és elhelyezése. <p>Méret: 52x250 cm Konszignációs jel: A-1</p> <ul style="list-style-type: none">• Egyedi mosdó pult dekoritlemezzel (HPL) laminált 28 mm pultlappal gyártása és elhelyezése. <p>Méret: 52x140 cm Konszignációs jel: A-2</p> <ul style="list-style-type: none">• Egyedi mosdó pult dekoritlemezzel (HPL) laminált 28 mm pultlappal gyártása és	<p>Csak mosdópultokat tartalmazza.</p>

<p>elhelyezése. Méret: 52x272 cm Konzignációs jel: A-3</p> <ul style="list-style-type: none"> Egyedi mosdó pult dekoritlemezzel (HPL) laminált 28 mm pultlappal gyártása és elhelyezése. <p>Méret: 52x198 cm Konzignációs jel: A-4</p>		
<p>69. A Könyvtár építész költségvetés Belsőépítészeti berendezések 34. tételével - <i>Előadó asztala gyártása és elhelyezése konzignáció szerinti kivitelben Konzignációs jel: BE-26</i> – kapcsolatban jelezzük, hogy a költségvetés szerint 2 db, a műszaki leírás, alaprajz szerint 1 db. Melyik a helyes mennyiség?</p>		<p>Költségvetésben szereplő 2 db mennyisége a helyes.</p>
<p>70. A kültéri elektromos költségvetésekben (JAKAB & SOMA Bt.) a H oszlopok szerepe mi és benne kell e hagyni az ajánlatban? Továbbá ezek a költségvetések nem tartalmazzák a szokásos <i>anyag, díj, anyag összesen, díj összesen</i> oszlopokat. Kiegészíthetik-e ajánlattevők ezekkel a költségvetéseket az árazás érdekében?</p>		<p>A H oszlopnak csak tervezés szakaszában van szerepe (ez egy szűrő). Természetesen kiegészíthetik az ajánlattevők!</p>
<p>71. A gyengeáramú költségvetésben 2 fül található (árazott és árazatlan) közel ugyanazzal a tartalommal, annyi különbséggel hogy az árazott fülön a hangosítás rendszer a többlet. Melyiket kell figyelembe venni?</p>		<p>Az árazott munkafüzeti lapot kérjük árazni. Az árazatlan munkafüzeti lap tételeit „0,-Ft-tal” kérjük szerepeltetni”.</p>
<p>72. A „08_02 Makó kiv közvil TERV jav” nevű költségvetésben a következő tétel mértékegysége véleményünk szerint hibás:</p>		<p>A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.</p> <p>8 db-ot kell költségelni, a mértékegység lett elírva, fm helyett db kell. (a megnevezésben 16 db, az egy lámpatesten belül található LED-ek számát jelenti!)</p> <p>A „08_02 Makó kiv közvil TERV jav” fájlban szereplő tételt kérjük „0,-Ft”-tal szerepeltetni. Ugyanezen tétel kiegészítő tételek kérjük szerepeltetni, a Környék rehab Kieg tételek munkafüzeti lapon, 8 db mennyiséggel, mértékegység javításával Kérjük továbbá hogy a „08_02 Makó kiv közvil TERV jav” fájlban szereplő KÖ07 lámpa tételét kérjük „0,-Ft”-tal szerepeltetni. A javított oszlopmagasságú tételt, a Környék rehab Kieg tételek munkafüzeti lapon szerepeltetjük. Kérjük ott árazni</p>
KÖ12	<p>SCHREDER MY1 LED vandálbiztos lámpatest 16 db 2500 lm fényáramú, 23 W összeteljesítményű melegfehér LED fényforrással, lencse nélküli mélysugárzó fényeloszlás, struktúrált PC bura, 291 mm hosszú alumínium lámpatestház, IP66 védettség, IK10 törési szilárdság, CL1 érintésvédelmi osztály, 10 kV túlfeszültség elleni védelem, vandálbiztos rögzítő klipszekkel.</p>	<p>8,00 fm</p>
<p>A szövegben 16 db szerepel, a mennyiségnél 8 fm. Melyik a mérvadó?</p>		
<p>73. Az elektromos költségvetésekben található „létár fülek”-et is figyelembe kell venni?</p>		<p>Igen, figyelembe kell venni.</p>

74. Az elektromos FMSZ jelű fogyasztásmérő hely tervét nem találtuk, kérjük megküldeni.	ARKO típusú, DÉMÁSZ által alkalmazott fogyasztásmérőt kérjük árazni.
75. Szerződés 2/12. pont: „ <i>Vállalkozó kijelenti, hogy az ár-, árfolyamváltozásokkal, továbbá banki, adózási kondíciók változásával kapcsolatos kockázatokat felmérte, és arra a vállalkozói díj teljes mértékben fedezetet nyújt</i> ”. Kérjük a fenti rendelkezés kiegészítését azzal, hogy a Vállalkozót az ésszerű mértékű kockázatok felméréseért terheli felelősség.	Ajánlatkérő nem kíván változtatni a szerződéstervezet 2/12. pontján, tekintve, hogy előre nem látható esemény következményei szerződésmódosítás keretében rendezendők.
76. Szerződés 2/25. pont: „ <i>A teljesítésigazolás - mely a számla (számlák) kötelező melléklete - aláírására a műszaki ellenőr jogosult</i> ”. Kérjük annak rögzítését, hogy a műszaki ellenőr milyen határidőn belül köteles a teljesítésigazolás aláírására.	A Kbt. rendelkezései szerinti határidőben köteles aláírni.
77. Szerződés 3/1-2. pontok: Álláspontunk szerint a késedelmi és a meghiúsulási kötbér maximuma a Vállalkozó számára túlzottan magas mértékben került meghatározásra és lényeges eltér a piaci szokványoktól. Kérjük valamennyi kötbér típus esetén a maximum értékék mérséklését.	Ajánlatkérő nem kíván változtatni a szerződéstervezet 3/1-2. pontján.
78. Szerződés 3/12. pont: „ <i>Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg teljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134.§ (6) bek. a) pont szerinti módon</i> ”. Kérjük, hogy a Teljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátására a Megrendelő engedélyezzen a Szerződés mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napos határidőt a Vállalkozó részére, összhangban a Munkaterület átadásának időpontjával, tekintve, hogy a bankok aláírt szerződéshez kötik a garancia kiadását.	Ajánlatkérő elfogadja gazdasági szereplő javaslatát, a közbeszerzési dokumentumokat e tekintetben módosítja.
79. Szerződés 5/4. pontja: „ <i>Felek megállapítják, hogy a munkaterület átadás-átvétele vonatkozásában a munkaterület megfelelő, ha az anyag, ill. eszközök odaszállítása megoldható, és a munka megkezdhető</i> .”. Kérjük annak szabályozását, hogy a munkaterületen a talajból előkerülő műtárgyak (pl.: előre nem ismert, rejtett közművek, régészeti leletek, stb.) vagy a Megrendelő érdekkörébe tartozzanak, vagy a vis maior esetek között kerüljenek rögzítésre.	Ajánlatkérő nem kíván változtatni a szerződéstervezet 5/4. pontján.

<p>80. Szerződés 5/18. pont: <i>„Felek rögzítik, hogy amennyiben bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás szükséges a teljesítéshez, annak beszerzése a fenti teljesítési határidőn belül a Vállalkozó feladata és költsége, kivéve ha azt jogszabály vagy a műszaki leírás a Megrendelő feladatává nem teszi”.</i> Utalni kívánunk arra, hogy az ajánlatadaskor hatályos jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. 6:252. § (2) bek. („a megrendelő kötelezettsége”), ill. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXXVIII. törvény (Étv.) 44. § (1) bek. rendelkezéseire („Az építetőnek minden olyan építményről, építményrészről, amelyre építési engedélyt kellett kérnie annak használatbavétele előtt - az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - használatbavételi engedélyt kell kérnie, vagy az építmény elkészültét be kell jelenteni”) kógens rendelkezéseire - használatba vételi engedély megszerzése, úgyszintén az egyéni hatósági engedélyek megszerzése az Építető (Megrendelő) feladata. Kérjük az ajánlatérőt oldja fel az ellentmondást a kógens jogszabály és a szerződés rendelkezései között.</p>	<p>A szerződés 5/18. pontjában nem található ellentmondás, egyrészt mert a teljesítés időszakára vonatkozik, ahol fel sem merül a munka elvégzéséhez szükséges tervdokumentáció elkészítése és a hatósági engedélyek beszerzése, másrészt egyértelműen rendelkezik arról, hogy akkor a Vállalkozó kötelezettsége bármilyen engedély, jóváhagyás, tanúsítás beszerzése, ha azt jogszabály nem a Megrendelő feladatává teszi.</p>
<p>81. Szerződés 7/7. pont: <i>„Felek kifejezetten rögzítik, hogy Megrendelő csak hiány-, és hibamentes teljesítést vesz át”.</i> Álláspontunk szerint a Szerződés 12.9. pontja indokolatlanul a Vállalkozó terhére tér el a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésétől; kérjük a jelzett pont összhangba hozását a Ptk-val.</p>	<p>Ajánlatkérő a szerződéstervezet 7/7. pontját kiegészítette.</p>
<p>82. Szerződés 9/3. és 6. pontjai: Álláspontunk szerint a Megrendelő a súlyos szerződésszegésnek minősülő magatartásokat indokolatlanul széles körben, a Vállalkozó terhére állapította meg. Kérjük a súlyos szerződésszegésnek minősülő magatartások esetében is a Szerződés 9/6. pont első mondatának alkalmazását; amennyiben ez nem elfogadható, úgy a felsorolás szűkítését.</p>	<p>Ajánlatkérő nem kíván módosítani a szerződés hivatkozott rendelkezésein.</p>
<p>83. Az ajánlati felhívás III.1.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M/3/f) pontjában lévő alkalmassági követelmény esetében jól gondoljuk-e, hogy a szakemberek (asztalosok) esetében elegendő benyújtani a szakmunkási bizonyítványt, és nem kell önéletrajzot csatolni?</p>	<p>Valamennyi alkalmasságot igazoló szakember tekintetében be kell nyújtani a szakember által aláírt önéletrajzot is.</p>

84. A Deák utcai hírközlési hálózat kiváltási és építési munkáira kizárólag a MAGYAR TELEKOM NYRT. jogosult. MAGYAR TELEKOM NYRT. HOZZÁFÉRÉSI HÁLÓZAT ÉS SZOLGÁLTATÁS MENEDZSMENT IGAZGATÓSÁGÁTÓL ajánlatkérési megkeresésünkre az alábbi tájékoztatást kaptuk: „A tárgyi kiváltási munkára jelenleg nem áll módunkban árajánlatot adni, mivel a terv műszaki tartalmában változás várható. A tényállások tisztázása után tudjuk megküldeni Önöknek árajánlatunkat.” Kérjük szíveskedjenek kiegészítő tájékoztatásban megadni, hogy milyen változások várhatók tárgyi munkarésszel kapcsolatban, valamint kiadni a módosított műszaki dokumentumokat.

Déli nyomvonal vonatkozásában:

A Költségkiírás Makó Deák Dél Telekom kiviteli” fájl 5. tételét kérjük, „0” Ft-tal árazzák. A pontosított szövegezésű tételt a „környek rehab Kieg tételek” között szerepeltettük, valamint 4 db kültéri EGB-UCH tápszekrény építését is.

Északi nyomvonal vonatkozásában:

A Költségkiírás Makó Deák Észak Telekom kiviteli” fájl 3. tételének többlet mennyiségét a „környek rehab Kieg tételek” között szerepeltetjük, valamint a 3 db Kültéri EGB-UCH tápszekrény építését is.

A javított költségvetést Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.

85. Az erőáram költségvetés 5.1.2. világítás fül tételeivel kapcsolatban az alábbiakat kérjük:

- 7. tétel: L7 jelű lámpatest mennyisége költségvetésben 38 db, terven 39 db. Kérjük az ellentmondás feloldását.
- 16. tétel: L13b jelű lámpatest típusba nem szerelhető be inverter és akkumulátor egység. Kérjük a lámpatest típusának megváltoztatását tervezői jóváhagyással.
- 20. tétel: L16b jelű lámpatest nem inverterezhető. Kérjük a lámpatest típusának megváltoztatását tervezői jóváhagyással.
- 22. tétel: L17b jelű 14 W-os lámpatest nem inverterezhető. Kérjük a lámpatest típusának megváltoztatását tervezői jóváhagyással.

7. tétel: L7 jelű lámpatest mennyisége költségvetésben 38 db, terven 39 db. Kérjük az ellentmondás feloldását.

A költségvetésben összeszámolási hiba miatt 38db szerepelt tévesen. A helyes darabszám 39db.

• 16. tétel: L13b jelű lámpatest típusba nem szerelhető be inverter és akkumulátor egység. Kérjük a lámpatest típusának megváltoztatását tervezői jóváhagyással.

A probléma az emeleti 104-es közlekedőt érinti. A megoldás, hogy az L13b jelű lámpatestek helyett L13 jelű lámpatesteket kell felszerelni, illetve erre a folyosóra fel kell még szerelni 2db LBo jelű biztonsági világítási lámpatestet az EE3/3 számú áramkörre kötve.

• 20. tétel: L16b jelű lámpatest nem inverterezhető. Kérjük a lámpatest típusának megváltoztatását tervezői jóváhagyással.

A kiváltó típus: iGuzzini MQ18

• 22. tétel: L17b jelű 14 W-os lámpatest nem inverterezhető. Kérjük a lámpatest típusának megváltoztatását tervezői jóváhagyással.

A kiváltó típus: Spectra Bravo 2.13271_INV

A fent megadott válaszok mellett gazdasági szereplők figyelmét az alábbiakra hívjuk fel:

1. A könyvtár épület gépész rajzon lévő FC darabszám nem egyezett meg a költségvetési kiírásban szereplő darabszámmal. A rajzzal szinkronban levő darabszámot tartalmazó költségvetéseket az Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.

2. A tűzjelző rendszer 22db másodkijelző paneljét a költségvetés nem tartalmazta, a javított költségvetésben ez átvezetésre került.

3. Az Ajánlatkérő által készített részletes tartalomjegyzéket Ajánlatkérő a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokkal együtt rendelkezésre fogja bocsátani, illetve letölthető lesz.

A költségvetés javítása során a mennyiségi eltéréseket és az új tételeket külön lapon szerepeltetjük, mint kiegészítő tételeket. Azon tételeket, amit pedig nem kell beárazni az egységáraknál 0 Ft-tal rögzítettük a költségvetésben.

Felhívjuk T. gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az ajánlatukba a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokban kiadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt költségvetést árazzák be!

A módosított költségvetésben lévő főösszesítő manuálisan töltendő ki, nincs hivatkozás, a struktúra egységének megőrzése miatt.

II.

Az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbítására sor kerül-e a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján:

IGEN / NEM

Ajánlattételi határidő: 2017. február 14. 11.00 óra

Ajánlatkérő ezúton is tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy 2017. január 27. napján – a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban – a TED-en történő közzététel céljából hirdetményt (korrigendum) adott fel az eljárást megindító felhívás és közbeszerzési dokumentumok módosítása érdekében.

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bekezdésében előírtakkal összhangban a korrigendum közzétételével egyidejűleg tájékoztatni fogja azokat a gazdasági szereplőket, akik az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték, valamint honlapjára feltölti a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési dokumentumokat.

Budapest, 2017. január 31.



dr. Czeglédi Eszter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ész-Ker Kft.

(KÉRJÜK CSAK EZT AZ OLDALT VISSZAKÜLDENI!)

VISSZAIGAZOLÁS

Makó Város Önkormányzata
„A makói József Attila Városi Könyvtár új épületének kivitelezése
és a környezetébe tartozó utcák és terek rehabilitációja”

Alulírott _____, a(z) _____ Ajánlattevő nevében
eljárva ezúton telefax/e-mail útján visszaigazolom, hogy a fenti – jelen oldallal összesen 24, azaz huszonnégyszámozott oldalból álló – *„1. számú kiegészítő tájékoztatás”* tárgyú levelet hiánytalanul megkaptam.

_____, 2017. _____.

Ajánlattevő