



FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Rendszerüzemeltetés
Közép-magyarországi Földgázszállító Régió

H-6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232.; 6001 Kecskemét, Pf. 61; Telefon: +36-76-502-787; Fax: +36-76-886-352;
E-mail: info@fgsz.hu; Web: www.fgsz.hu

KÖVIMET Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft.

Békéscsaba

Szabadság tér 8. I/2.

5600

Dátum: 2018. március 1.
Iktatószám: 3959-18-.../2018.
Ügyintézőnk: Tóth Sándor
Telefon: 20/424-95-34
Fax: 68/429-220/64-463

Hiv. szám:
Ügyintézőjük: Moldován Attila

Tárgy: Üzemeltetői nyilatkozat

A részünkre megküldött „Makó zsidó temető út” tárgyú beruházással kapcsolatban a 2 Helyszínrajz_Makó Zsidó temető út.dwg állomány alapján az alábbi nyilatkozatot tesszük:

A szilárd burkolatú út tervezett nyomvonala keresztezi a Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő Makó - Ferencszállás DN250 nagynyomású gázvezetékét és a mellette húzódó bányászati kábelt.

A tervezéssel érintett gázipari létesítményeink digitális állományát megküldtük a „kovimet@kovimet.hu” elektronikus címre.


Kérjük, hogy az adatszolgáltatásban szereplő létesítményeink nyomvonalát tartalmazó terveket (helyszínrajz és keresztmetszvény a keresztezésben) szíveskedjenek megküldeni az FGSZ Zrt. Karbantartás Irányítás és Technológia Fejlesztés szervezet részére (8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) véleményezés, illetve jóváhagyás, továbbá a gázipari létesítmények kiváltása vagy védelembe helyezése módjának meghatározása céljából.

Felhívjuk figyelmüket, hogy gázipari létesítményeink biztonsági övezetére a 2014. évi LXXXVI. törvénnyel módosított 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtására kiadott 203/1998. (XII. 19.) számú kormányrendelet Vhr. 19/A §-a tiltásokat és korlátozásokat ír elő, amelyeket a 79/2005. (X. 11.) GKM rendeletben leírtakkal együtt kérünk figyelembe venni a tervezés és a kivitelezés során.

A földgázszállító vezetéseink biztonsági övezetében történő bármilyen beruházás, kivitelezés esetén munkát végezni csak érvényes munkavégzési engedély és az FGSZ Zrt. által jóváhagyott kiviteli terv birtokában, az FGSZ Zrt. Közép-magyarországi Földgázszállító Régió Kecskeméti Telep (6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 232., tel.: 20/424-94-86, 76/886-359, fax: 76/889-352) szakfelügyelete mellett lehetséges, melyhez a VIG-TÁT-5. sz. szabályzatunk 13. sz. melléklete szerinti szakfelügyelet megrendelő nyomtatvány kitöltése szükséges. Ez a „<https://fgsz.hu/hu-hu/foldgazszallitasrol/munkavegzeshez-tervezeshez/fgsz-szabalyzatok-szabvanyok>” linkről letölthető. A fenti utasítás 14. sz. melléklete tartalmazza az FGSZ Zrt. által üzemeltetett gázipari létesítményekre vonatkozó szakfelügyelet biztosítás általános szerződési feltételeit. A szakfelügyeletet a gázvezetékünk biztonsági övezetében végzendő kivitelezési munkák megkezdése előtt 8 munkanappal meg kell rendelni.



Jelen nyilatkozatunk a kiadástól számított 2 évig érvényes, és csak a nevezett munkával kapcsolatban használható fel. A szolgáltatott adatok tervezési célból harmadik fél részére át nem adhatóak.



Király István
régió vezető

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT.

Közép-magyarországi
Földgázszállító Régió
Kecskemét

Gacsári-Kiss Péter
geodézia csoportvezető

Kapják: Címzett
Kulcsár Gábor (e-mail: GKulcsar@fgsz.hu)