

ÖNÖK IKTATÓSZÁMA

IKTATÓSZÁM F7181-17645-4/2018.

ÜGYINTÉZŐ Nádásdi Ferenc

TÁRGY **Közműnyilatkozat:** Makó közigazgatási területén a 0135/1 és 0135/2 hrsz. Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés (3501 és 0136/2) [Munkaszám: UT440-1/2017]

Szeged, 2018. március 21.

Tisztelt Cím !

A megküldött tervdokumentáció alapján a tervezett létesítmény megvalósításához hozzájárulunk, az alábbiak maradéktalan betartása mellett.

Munkaszám: UT440-1/2018

Tervező: Moldován Attila

Közműegyeztetési jegyzőkönyv száma: e-közmű 763223319

A tervezett közmű keresztezi DN160PE 3 bar nyomású gázelosztó vezetéseinket!

- A létesítmény beruházójának a kivitelezés megkezdését megelőzően 8 nappal az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Szegedi Üzemegységére (6724 Szeged, Vásárhelyi P. u. 6.) írásban be kell jelentenie a kivitelezés megkezdését a
 - munka megnevezésének,
 - kivitelező és annak felelős műszaki vezetőjének megnevezését, elérhetőségével
 - munka várható időtartamának
 - társaságunk által kiadott jelen közműnyilatkozat azonosítójának megjelölésével.
- A gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett tevékenység a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/B. (1) (3 C) (6) (7) pontjai szerint végezhető:
 - (1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállító vezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztezheti vagy megközelítheti
 - (3) A keresztező, megközelítő építmény építtetőjének gondoskodnia kell
 - (c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről
 - (6) **Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezetén belül végezni nem lehet.**
 - (7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéről az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

- Az építési területen elhelyezkedő gázvezeték felszíni műtárgyait az építkezés során meg kell védeni, és – amennyiben szükséges – szakszerűen szintbe kell emelni!
 - A keresztező vízvezeték, átereszt, csatornakábel, távközlési alépítmény és a gázvezeték palástja között – még védőcső alkalmazása esetén is – min. 20 cm távolságot kell tartani!
 - Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni, vagy a kivitelező a terv szerinti megvalósításról – legkésőbb a műszaki átadáskor – írásban nyilatkozni köteles!
- A gázvezeték keresztezésénél a védelemhez (gázvezeték vagy a másik közmű) felhasznált védőcső nem lehet gyári, sárga jelzéses, PE anyagú.
- Az elkészült keresztezést eltakarás előtt be kell mutatni, vagy a kivitelező a terv szerinti megvalósításról – legkésőbb a műszaki átadáskor – írásban nyilatkozni köteles!
 - Az esetleges nyomvonal módosításkor (tervtől eltérő állapot) a gázvezetektől mért elhelyezési távolság csökkenése esetén előzetesen az új műszaki megoldást az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt-vel egyeztetni kell!
 - A kivitelezés során minden olyan esetben szakfelügyeletet kell megrendelni üzemegységünkön ahol a tervezett közmű 0,5 m-nél jobban megközelíti, illetve keresztezi a gázelosztó vezetéket, illetve ahol a kivitelező ennek szükségességét érzi. A szakfelügyelet megrendelését írásban és 72 órával a kért időpont előtt kell benyújtani az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Szegedi Üzemegységére. Cím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó ZRT Szegedi Üzemegység 6724 Szeged Vásárhelyi Pál u 6. E-mail: jozsef.bertus@gdfsuez.hu. A szakfelügyelet költségei a megrendelőt terhelik!
 - A gázvezeték jelölő „G”- jelű tábla, illetve a gázvezeték elhelyezett jelzőszalag megléte, vagy hiánya a kivitelező felé nem tekinthető mérvadó tájékoztatásnak. Károkozás esetén az ezekre, valamint a takarási mélységre irányuló hivatkozásokat az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. nem veszi figyelembe.
 - Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentáció, jelen közműnyilatkozat és az ide vonatkozó 80/2005. (X.11.) GKM rendelet be nem tartásából a gázelosztó hálózatban, a későbbiekben is bárminemű kár keletkezik, úgy ezért a teljes mértékű felelősség a kivitelezőt terheli.
 - Amennyiben a közműépítés során a gázelosztó vezetéket, vagy annak tartozéka megrongálódik, és a kivitelezést nem a bejelentett vállalkozó végezte, vagy a kivitelezést végző szervezet nem ismeri hiánytalanul a beruházás megvalósításával kapcsolatban előírt szolgáltatói feltételeket, akkor a megrongált gázvezeték helyreállításával kapcsolatosan felmerülő költségek teljes körűen az idegen létesítmény beruházóját terhelik!
 - A létesítmény kivitelezője, vagy megbízásából a tervezője geodétával köteles kitűzni a gázelosztó vezetékek nyomvonalát és a gépi földmunka tiltott övezetét a munkavégzés megkezdése előtt. A munkaterület átadás-átvételt megelőzően az építendő a kitűzési dokumentációt köteles eljuttatni társaságunknak.

Gázvezeték sérülése, gázszivárgás, vagy gázveszély észlelése esetén ennek bejelentését azonnal az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. diszpécsterszolgálatának zöld számán kell megtenni. (06-80/820-141)

-Jelen nyilatkozat a kiadástól számított 1 évig érvényes.

Megjegyzés: -

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

16.


Mórocz Ferenc
Üzemegység vezető


Lukácsné Murányi Teréz
Műszaki csoportvezető