

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV
(Közműnyilatkozatként nem használható)

Készült: Szeged Vármegyeháza Pál u. 6. sz. alatt az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Szegedi Üzemegység hivatalos helyiségében
2018. február 14. - én

Jelen vannak: Az ÉGÁZ - DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. részéről: **Nádasdi Ferenc** tervtáros

A kérelmező: **Moldován Attila**

Tárgy: Makó közigazgatási területén a 0135/1 és 0135/2 hrsz. Zsidó temető megközelítését biztosító útépítés
(3501 és 0136/2) [Munkaszám: UT440-1/2017] 763223319 - közműegyeztetése

A kérelmező bemutatta a tárgyi munkával kapcsolatos tervet, helyszínrajzot és kérte társaságunk képviselőjét, hogy a tervezéshez szükséges adatokat adja meg. A kérelmezőnek a gázvezeték nyomvonalát ábrázoló nyilvántartásunk **gáz-szakági térképszelvényeit** betekintésre bocsátottuk.

Nyilvántartásunk alapján a tervezett tárgyi építmény, létesítmény gázvezetékét vagy biztonsági övezetét:

érint* (keresztez* párhuzamosan halad*)

Társaságunk tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázelosztó vezeték adatai:

- üzemi nyomása: **3 bar** anyaga és átmérője: **DN160PE** TSZ ellátó vezetéke

A gázelosztó vezeték érintettsége esetén végleges hozzájáruló KÖZMŰNYILATKOZATUNKAT be kell szerezni! A Közműnyilatkozat kiadásához üzemegységünkhöz 2 db kiviteli tervdokumentációt kell benyújtani legalább az alábbi tartalommal:

- a gázelosztó vezeték is tartalmazó helyszínrajz a **gépi földmunka tilalom övezetének megjelölésével**
- **a gázelosztó vezeték biztonsági övezetében végzett munkára vonatkozó előírásokat** (a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A § és 19/B §) **tartalmazó műszaki leírás,**
- üzemegység vezető előzetes jóváhagyása esetén a gázelosztó vezeték kutatóárokkaal történő feltárásának szükségességét
- **tervezői nyilatkozat**, mely kitér arra is, hogy a tervdokumentáció a gázelosztó vezeték nyomvonalát mérethelyesen, hiánytalanul tartalmazza

Érintettség esetén az érintett gázvezeték szakasz **tervmásolatait a kérelmező átvette, az átadott dokumentáció felsorolása:**

1 db M=1:500 A/4 méretarányú térképszelvény másolat, ill. digitális térkép.

Átadott fájlok: 763223319.dwg

A GÁZELOSZTÓ VEZETÉK SZÉLSŐ ALKOTÓITÓL SZÁMÍTOTT 1-1 MÉTERES ÖVEZETBEN SZILÁRD ÚTBURKOLAT BONTÁS KIVÉTELÉVEL GÉPI FÖLDMUNKA NEM VÉGEZHETŐ!

A gázvezeték sérülése esetén kérjük a 80-820-141 telefonszámot hívni!

Megrendelés alapján a szakközeg jelenléte igénybe vehető az üzemegységünkön.

A gázközmű rongálásokat Társaságunk az elkövetőnek kiszámlázza, a többszörösen, illetve Közműnyilatkozat beszerzése nélkül rongálók ellen szabálysértési feljelentéssel élünk a Bányakapitányság felé. A beruházás fővállalkozója erkölcsi és anyagi felelősség is tartozik az alvállalkozója tevékenységéért, ebből következően, ha a rongálást elkövető alvállalkozó nem fellelhető, illetve nem hajlandó rendezni annak javítási és egyéb felmerülő költségeit, úgy azt a fővállalkozó felé fogjuk érvényesíteni.

Nyilatkozatunk a kiadástól számított egy évig érvényes!

Megjegyzés:

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GÁZHÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG
Keleti Gázüzem Szegedi Üzemegység
6724 Szeged, Vármegyeháza Pál u. 6.

www.egaz-degaz-foldgazeloszto.hu

Égáz-Dégáz Földgázelosztó
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
17.

Földgázelosztó

Kérelmező