




MAKÓ, Városi Piac lefedése
Közműellátás terve

Csapadékvíz tározó általános terve

K - 7

- HY-R-105 műtárgy rajz
- HY-R-105 méret táblázat

2016. 04. 15.



SB típusú
folyadékátározó medencék
V= 4-35 m3 hasznos térfogatig

A változtatás jogát fenntartjuk!

V/2.

Előregyártott SB típusú folyadéktározó medencék
 $V = 4\text{-}35 \text{ m}^3$ hasznos térfogatig

Méret táblázat:

L	-	műtárgy hossza
B	-	műtárgy szélessége
G_m	-	műtárgy tömege fedlap nélkül
G_f	-	fedlap tömege
H_b	-	telepítési szint és a befolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
H_k	-	telepítési szint és a kifolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
NA	-	csőcsatlakozások névleges átmérője
V_h	-	műtárgy hasznos térfogata

Vasbeton műtárgy típusa	Megnevezés	L (cm)	B (cm)	G_m (t)	G_f (t)	H_b^* (cm)	H_k^* (cm)	NA (mm)	V_h (m ³)
HY-R101	SB- 47	195	195	6,95	2,18	194	189	160	3,94
HY-R102	SB- 67	270	195	8,71	3,10	190	185	200	5,83
HY-R103	SB- 77	345	195	10,48	4,01	190	185	200	7,80
HY-R104	SB-107	420	195	12,23	4,93	190	185	200	9,78
HY-R105	SB-127	495	195	13,99	5,84	190	185	200	11,76
HY-R204	SB-157	420	270	14,63	6,90	190	185	200	14,63
HY-R205	SB-187	495	270	16,60	8,16	190	185	250	17,56
HY-R206	SB-207	570	270	18,57	9,43	190	185	250	20,50
HY-R305	SB-247	495	345	19,20	10,46	190	185	250	23,35
HY-R306	SB-277	570	345	21,38	12,10	185	180	300	26,45
HY-R307	SB-327	645	345	23,55	13,72	185	180	300	30,22
HY-R308	SB-357	720	345	25,72	15,33	185	180	300	33,99

* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!