

## Képviselő-testületi előterjesztés

2019. szeptember 25.


**Tárgy:** Tulajdonosi és befogadó nyilatkozat a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester


**Ügyiratszám:** I/811-1/2019

**Melléklet:** Kérelem, terület tulajdonosi és befogadó nyilatkozata


**Készítette:** Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda – Műszaki csoport

  
.....  
Zsámboki Zsolt

**Témafelelős:**


  
.....  
Zsámboki Zsolt  
csoportvezető

**Az előterjesztést látta:**


  
.....  
.....

**Véleményezésre megküldve:** Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság  
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre bemutatva:**

  
.....  
dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta  
jegyző

**A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:**

  
.....  
Farkas Éva Erzsébet  
polgármester



# MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/811-1/2019

Üi.: Zsámboki Zsolt

## Előterjesztés

**Tárgy:** Tulajdonosi és befogadó nyilatkozat a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére

**Mell.:** Kérelem, terület tulajdonosi és befogadó nyilatkozata

## Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

### M a k ó

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Hidro-Consulting Mérnöki Szolgáltató Kft. (7624 Pécs, Auróra utca 8.) (továbbiakban: Társaság) a Keviép Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.) megbízásából tervezi a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Projekt II-III. szakaszának a KEHOP -2.1.4-15-2017-00006 számú projekt keretében a Makó 4026/2 hrsz. alatt meglévő városi vízműtelep fejlesztési, vízjogi, létesítési, engedélyezési terv megújítását. A Makó, 4026/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő vízműtelep Makó Város Önkormányzatának tulajdonában van, ezért az ivóvízminőség-javító technológia kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulást kért az engedélyes Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás részére.

A Társaság kérelmet nyújtott be a Makó, 4026/2 hrsz-ú ingatlanon meglévő vízműtelep fejlesztése során kiépített ivóvízkezelő-technológia működése közben keletkező túlfolyóvíz és dekantált (ülepített víz) víz a Makó, 4009 hrsz-ú Nagyér csapadékelvezető csatornába történő bevezetésére az alább felsorolt mennyiségi adatok alapján:

- a napi vízmennyiség szűrő visszamosatásból: 507,4 m<sup>3</sup>/nap
- éves mennyiség: 284861,2 m<sup>3</sup>/év
- csúcs hozam: 132,0 m<sup>3</sup>/h
- becsült túlfolyó és leürítő vízmennyiség: 500,0 m<sup>3</sup>/év
- teljes befogadót terhelő vízmennyiség: 285361,2 m<sup>3</sup>/év

Az alkalmazott ivóvízjavító-technológia működése során az azzal kapcsolatosan keletkező túlfolyó és dekantált víz minősége szabályozott, ivóvíz-minőségű, keletkezése a technológia során megkerülhetetlen. A vízműtelep környezetében található a Nagyér csapadékelvezető csatorna külterületi szakasza, mely alkalmas a napi szinten keletkező túlfolyó és dekantált víz befogadására.

A Nagyér csapadékcsatorna vízterhelése a bevezetett vízmennyiség-többletterhelés tekintetében figyelmen kívül hagyható. A Nagyér csatorna vízhozama 950 l/s, a bevezetett vízmennyiség mértéke 5 l/s. A kibocsátott használt víz minőségének meg kell felelnie a befogadóra előírt vízminőségre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A kibocsátás során folyamatosan ellenőrizni és biztosítani szükséges a használt és túlfolyó víz akadálytalan és kiöntésmentes levonulását, illetve levezetését a csapadékvíz-elvezető árokban.

Makó Város Önkormányzata a kibocsátott vízzel összefüggésbe hozható (vízminőségi, mennyiségi) károkozás költségeit a munkálatokat végző vállalkozásra hárítja, illetve fenntartja a jogot, hogy a település vízelvezetésének folyamatos biztosítása és a csapadékvíz-elvezető árok állagmegóvása érdekében a vízbeocsátást – a kivitelezést végző vállalkozás előzetes tájékoztatása mellett – felfüggesseze.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A fentiekre tekintettel, a következő határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé:

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

1. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban, valamint a Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontjában biztosított jogkörében eljárva – tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Makó és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás a makói városi vízműtelep (hrs.: Makó, 4026/2) ingatlanán az engedélyes tervben megfogalmazott ivóvízminőség-javító technológiát építsen ki, továbbá – Makó Város Önkormányzatának vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 19/2015. (X.28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a fejlesztést követően az ivóvízminőség-javító technológia során keletkező túlfolyó és dekantált vizet a Makó, Nagyér-csatornába (hrs.: Makó, 4009) elvezesse azzal a feltétellel, hogy a bevezetett vízmennyiség legfeljebb 507,4 m<sup>3</sup>/nap, csúcshozamban 132 m<sup>3</sup>/h.
2. A Képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulását a szükséges vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban való felhasználásra is megadja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ügyben szükséges valamennyi nyilatkozat és dokumentum aláírására.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

#### **Erről értesítést kap:**

- Makó Város Polgármestere
- Makó Város Jegyzője
- Makói Polgármesteri Hivatal Innovációs és Városfejlesztési Iroda
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

**M a k ó, 2019. szeptember 23.**

  
**Farkas Éva Erzsébet**  
polgármester





# HIDRO CONSULTING MÉRNÖKI SZOLGÁLTATÓ KFT.

*székhely: 7628 Pécs, Auróra utca 8.*

*iroda: 7624 Pécs Budai N. A. u. 1. Városkép Irodaház 112. iroda*

*mobil: 30/377-6770 tel/fax: 72/534-502; 72/796-647*

*e-mail: [hidroconsulting@hidroconsulting.hu](mailto:hidroconsulting@hidroconsulting.hu)*

*skype: hidroconsultingkft*

[www.hidroconsulting.hu](http://www.hidroconsulting.hu)

[www.gyokerzonas.hu](http://www.gyokerzonas.hu)

TERVEZÉS – LEBONYOLÍTÁS – SZAKTANÁCSADÁS – ÜZEMFELÜGYELET - K+F

VÍZKEZELÉS – VÍZÉPÍTÉS – VÍZVÉDELEM

## Makó Város Önkormányzata

Farkas Éva Erzsébet polgármester Asszony részére

Makó

Széchenyi tér 22.

6900

**Tárgy:** tulajdonosi hozzájárulás és befogadói nyilatkozat kérelem

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

A KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. megbízásából tervezzük

### MAKÓ ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT II-III. SZAKASZ

KEHOP-2.1.4-15-2017-00006 sz. projekt keretében

MAKÓ város vízműtelep fejlesztése

vízjogi létesítési engedélyezési terv megújítását.

A vízműtelep fejlesztése során a túlfolyó, ill. a dekantált vizeket a vízműtelep melletti önkormányzati tulajdonban lévő csapadékvíz elvezető csatornába (4009 hrsz. Nagyér csatorna külterületi szakasza) kívánjuk bevezetni. Kérjük a csatornába történő bevezetésére befogadói nyilatkozatukat kiadni szíveskedjenek!

A csapadékvíz elvezető csatornát terhelő vízhozamok:

-a napi vízmennyiség szűrő visszamosatásból:	507,4 m <sup>3</sup> /nap
-éves mennyiség:	284861,2 m <sup>3</sup> /év
-csúcs hozam:	132,0 m <sup>3</sup> /h
-becsült túlfolyó és leürítő vízmennyiség:	500,0 m <sup>3</sup> /év
-teljes befogadót terhelő vízmennyiség:	285361,2 m <sup>3</sup> /év

Továbbá kérjük, a Makó 4026/2 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú terület tulajdonosi hozzájárulásukat kiadni szíveskedjenek!

Pécs, 2019. szeptember 19.

Tisztelettel:

Hidro-Consulting Kft.  
7628 Pécs, Auróra u. 8.  
Adószám: 13959090-2-02  
Bankszámlaszám:  
10701214-69839282-51100007

.....  
dr. Dittrich Ernő  
Hidro-Consulting Kft.  
ügyvezető

## TERÜLET TULAJDONOSI ÉS BEFOGADÓI NYILATKOZATA

Alulírott **Farkas Éva Erzsébet**, Makó Város polgármestere, az Önkormányzat képviselőjében ezúton nyilatkozom, hogy Makó Város Önkormányzat tulajdonában lévő 4026/2 hrsz-ú ingatlanon, a meglévő vízműtelep fejlesztéséhez, mint a terület tulajdonosa – az engedélyes Makó és Térsége Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás részére – a

### **tulajdonosi hozzájárulást megadom.**

Egyben nyilatkozom, hogy a vízműtelep fejlesztésével megvalósuló vízkezelési technológia során keletkező használt víz, valamint a túlfolyó víz az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő 4009 hrsz-ú (Nagyér csatorna külterületi szakasza) csapadékvíz elvezető csatornába az alábbi mennyiségek bevezethetők:

- a napi vízmennyiség szűrő visszamosatásból:	507,4 m <sup>3</sup> /nap
- éves mennyiség:	284861,2 m <sup>3</sup> /év
- csúcs hozam:	132,0 m <sup>3</sup> /h
- becsült túlfolyó és leürítő vízmennyiség:	500,0 m <sup>3</sup> /év
- teljes befogadót terhelő vízmennyiség:	285361,2 m <sup>3</sup> /év

Az erre vonatkozó

### **befogadói hozzájárulást megadom.**

Felhívom a szíves figyelmüket, hogy csapadékcsatorna befogadóképességét felül kell vizsgálni és azt a bebocsátás ütemezésénél figyelembe kell venni. A kibocsátott használt víz minőségének meg kell felelnie a befogadóra előírt vízminőségre vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak. A kibocsátás során folyamatosan ellenőrizni és biztosítani szükséges a használt és túlfolyó víz akadálytalan és kiöntésmentes levonulását, illetve levezetését a csapadékvíz-elvezető árokban.

Makó Város Önkormányzata a kibocsátott vízzel összefüggésbe hozható (vízminőségi, mennyiségi) károkozás költségeit a munkálatokat végző vállalkozásra hárítja, illetve fenntartja a jogot, hogy a település vízvezetésének folyamatos biztosítása és a csapadékvíz elvezető árok állagmegóvása érdekében a vízbebocsátást – a kivitelezést végző vállalkozás előzetes tájékoztatása mellett – felfüggeszse.

A hozzájárulás nem mentesít az egyéb jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól!

Makó, 2019. szeptember

.....  
**Farkas Éva Erzsébet**  
polgármester